

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 22.02.2021r.

#### Pytanie 1

*Proszę o doprecyzowanie zakresu dla części AKPiA w zakresie koncepcji i projektu budowlanego - czy koncepcja ma posiadać szczegółowe rozwiązania z propozycją urządzeń, schematami, połączeniami, bazą sygnałów.*

#### Odpowiedź:

**Zamawiający nie wymaga szczegółowych rozwiązań z propozycją urządzeń, schematami, połączeniami, bazą sygnałów.**

#### Pytanie 2

*Czy ramach projektu budowlanego konieczne jest uzgodnienie projektów telemechaniki, układów rozliczeniowych z Zakładem Energetycznym? Czy uzgodnienia nastąpią na etapie projektu wykonawczego? Zwykle uzgodnienia prowadzi się na etapie projektu wykonawczego na podstawie ostatecznie dobranych urządzeń i szczegółowych rozwiązań.*

#### Odpowiedź:

**W ramach projektu budowlanego nie jest konieczne uzgodnienie projektów telemechaniki, układów rozliczeniowych z Zakładem Energetycznym. Uzgodnienia te nastąpią na etapie projektu wykonawczego.**

#### Pytanie 3

*Czy na etapie projektu budowlanego (technicznego) konieczne jest wykonanie instrukcji współpracy ruchowej? Zwykle ten element wykonywany jest przez Wykonawcę na etapie prac i ostatecznych rozwiązań przyjętych w projekcie wykonawczym.*

#### Odpowiedź:

**Na etapie projektu budowlanego (technicznego) nie jest konieczne wykonanie instrukcji współpracy ruchowej.**

#### Pytanie 4

*Czy punkt kolektory słoneczne dotyczy instalacji fotowoltaicznej, co oznacza kolektory wielkogabarytowe?*

#### Odpowiedź:

**Punkt kolektory słoneczne dotyczą kolektorów wielkopowierzchniowych. W projekcie nie będzie zastosowana instalacja fotowoltaiczna. Celem zaprojektowania kolektorów jest podgrzewanie wody użytkowej i grzewczej za pośrednictwem wymiennika ciepła, wsparcie systemu centralnego ogrzewania, a także wytwarzanie ciepła technologicznego.**

Pytanie 5

*Prosimy o wyjaśnienie dlaczego należy w dokumentacji ( zapis str.2 Zał. 1 pkt I/5 ), karty katalogowe urządzeń z chwilą gdy nie jest to przetarg na wykonawstwo? i nie można narzucać potencjalnym Wykonawcom robót konkretnych maszyn i urządzeń.*

**Odpowiedź:**

**Na etapie projektu budowlanego nie są wymagane karty katalogowe urządzeń.**

Pytanie 6

*Proszę o informację czy uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz opracowania mapy do celów projektowych leży po stronie Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

**Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane. Projektant przygotowuje mapę do celów projektowych.**

CIEPŁO JAWOR Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
Tomasz Pańskiuk