

Odpowiedzi na pytania Oferenta z dnia 11.03.2021

Nr sprawy: **CJ/7/2021**

Przedmiot zamówienia: „Usługa czyszczenia kotłów po stronie spalin w roku 2021”

CIEPŁO - JAWOR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
59-400 JAWOR, ul. Moniuszki 2A
Sąd Rej. dla Wrocławia-Fabrycznej
KRS 0000 189 855
NIP 695-13-96-354 Reg. 390763879
(1)

Pytania Oferenta:

1. Czy utylizacja odpadów leży po stronie Wykonawcy?
2. Jaką metodę czyszczenia kotłów ma przewidzieć Wykonawca (na mokro/na sucho)?
3. Jaki jest dokładny zakres prac na danym kotle?

Odpowiedzi na pytania Oferenta:

1. Utylizacja odpadów powstałych w trakcie wykonywania leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przetransportowania zgromadzonego pyłu poprzez leje, zsypy kotła, przenośniki śrubowe, odźwiżacz i w ostateczności taśmociąg odźwiżania na plac składowy mieszanki popiołowo żużlowej.
2. Zamawiający dopuszcza tylko metodę czyszczenia „na sucho”.
3. Uszczegółowienie zakresu prac na kotłach:

W ciepłowni zainstalowane są 4 różne jednostki kotłowe:

Nr kotła	Nazwa, typ	Liczba pęczków podgrzewacza wody	Planowana roczna ilość czyszczeń
1	WR-5	2	2
2	WLM-5	0	2
3	WR-10 z ekonomizerem	2+1	3
4	WR-10/WR-8M ze ścianami szczelnymi	3	3

Szczegółowy zakres prac na każdym kotle:

- Sprawdzenie przygotowania kotła zgodnie z wymaganiami BHP przy tego rodzaju pracach,
- Uruchomienie odźwiżaczy i przenośników ślimakowych w celu opróżnienia lejów i zasobników pyłu i żużla,
- Rozkręcenie /otworzenie wszystkich włazów i drzwiczek rewizyjnych do kotła,
- Sprawdzenie i udrożnienie lejów przesypowych i zasobników pyłu,
- Wyczyszczenie powierzchni ogrzewalnych ścian bocznych, tylnych, sufitowych z pyłu (w kotle nr 4 ekrany wykonane ze ścian szczelnych),
- Wyczyszczenie i udrożnienie pęczków konwekcyjnych (podgrzewaczy wody) z pyłu,
- Czyszczenie skrzyń powietrza podmuchowego w poszczególnych strefach nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia,
- Protokolarne przekazanie kotła po wykonaniu usługi.

Jawor, dnia 16.03.2021