

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 09.07.2021 do sprawy CJ/11/2021 "Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy w paliwie do wartości 20 MW"

Pytanie 1

Prosimy o:

1. *przesłanie dobowych godzinowych raportów z pracy kotłowni z 3 najzimniejszych dni sezonów grzewczych 19/20 i 20/21 zawierających co najmniej temperatury zasilania i powrotu wody sieciowej przed kotłownią, przepływu, temperaturą zewnętrzną, temperatury wody zasilania i powrotu wg wykresu regulacyjnego;*
2. *wielkości mocy zamówionej z dokładnością do jednego miejsca po przecinku;*
3. *pojemności wodnej sieci ciepłej, bez kotłowni*


Powyższe dane potrzebne są nam do przygotowania oferty.

Odpowiedź:**Ad. 1.**

Data	Temperatura zewnętrzna	Temperatura zasilania	Temperatura powrotu	Przepływ	Temperatura zasilania wg wykresu reg.	Temperatura powrotu wg wykresu reg.
	°C	°C	°C		m ³ /h	°C
17.01.2021	-11	91	57	331	108	58
08.02.2021	-9	94	58	328	104	55
11.02.2021	-11	95	57	301	108	58
20.01.2019	-6	86	54	324	96	52
22.01.2019	-8	90	56	298	101	54
25.01.2019	-5	89	53	328	94	51

Ad. 2 Wielkość mocy zamówionej wg stanu na dzień 30 czerwca 2021: 21,9 MW

Ad. 3 Pojemność sieci ciepłej (stan w 2020r.) 564 m³

CIEPŁO JAWOR Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Tomasz Panasiuk