

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Oferentów z dn. 08.07.2021 do sprawy CJ/11/2021 "Modernizacja jednostek kotłowych w ciepłowni w Jaworze celem ograniczenia łącznej mocy w paliwie do wartości 20 MW"

Pytanie 1

*Prosimy o podanie mocy każdego z kotłów podanych we wniosku do starostwa o przyznanie decyzji na emisję.*


**Odpowiedź:**

**Zgodnie z decyzją Starosty Jaworskiego z dnia 29 grudnia 2016r. o emisji gazów cieplarnianych moce kotłów wynoszą:**

- K1, typ WR-5, moc 8,28MW, pracuje zamiennie z K2 na emitor E-1,
- K2, typ WLM-5, moc 8,28MW, pracuje zamiennie z K1 na emitor E-1,
- K3, typ WR10, moc 15,51MW, pracuje na emitor E-1,
- K4, typ WR10, moc 15,51MW, pracuje na emitor E-2.

**Uwaga:**

**W dniu wydania decyzji kocioł K4 nie był jeszcze zmodernizowany (modernizacja na WR-8M w roku 2018)**

CIEPŁO - JAWOR Sp. z o.o.  
DYREKTOR  
ds. Technicznych i Eksploatacji  
  
Wiesław Sowa