

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW
nr sprawy CJ/2/2024

Pytanie od oferenta :

Proszę o sprecyzowanie określenia, że w dostawie należy przewidzieć układ pomiarowy z licznikiem ciepła firmy Kamstrup **z modułem radiowym**.

Odpowiedź :

Układ pomiarowy, a właściwie przelicznik MULTICAL 603 musi zawierać **moduł radiowy** linkQ/wMBus HC-003-32 z antenką współpracujący z systemem READY

CIEPŁO - JAWOR Sp. z o.o.
DYREKTOR
ds. Technicznych i Eksploatacji

Wiesław Sowa