

Zamówienie: GP.6630.49.2022

z dnia: 2022-07-13

Sygnatura wnioskodawcy: C-J/07-2022

Kwota [zł]: 105.00

Dokument sprzedaży: OA-2241/2022

Data zapłaty: 2022-07-13

Status: Obsługa zamówienia przez pracownika ośrodka dokumentacji

Dokumenty do pobrania

Narada koordynacyjna ZUD

Numer narady koordynacyjnej: 23/2022

Data: 2022-07-21

Początek narady internetowej: 2022-07-15 00:01:00

Koniec narady internetowej: 2022-07-21 23:59:00

Szczegóły przebiegu narady - opinie:

UWAGA! opiniujący mogą wielokrotnie zmieniać swoją opinię podczas narady. Ostateczna jest opinia na czas zakończenia narady internetowej.

Opiniujący	Opinia	Czas opinii	Osoba opiniująca
TAURON DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAŁ w LEGNICY	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.	2022-07-15 08:21:14	Kinga Janowicz - TAURON Dystrybucja S.A Oddział w

	Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia. W sprawie ewentualnej kolizji z siecią oświetlenia drogowego należy kontaktować się z p. Arkadiuszem Wolskim e-mail: Arkadiusz.Wolski@tauron.pl, tel. 572887186		
Biuro Geodety Powiatowego IZABELA ŁUCZAK	Chronić przed zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej oraz znaki graniczne. W przypadku zniszczenia, na własny koszt należy wznowić ich położenie (at.15, 16 i art.48) ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Osnowa: 5.147.31.1.51027 Sekcja map: 5.147.31.08.1.3; 5.147.31.08.1.4; 5.147.31.08.2.3; 5.147.31.08.4.1; 5.147.31.08.4.2	2022-07-15 09:52:21	Izabela Łuczak, Starostwo Powiatowe
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu	należy wystąpić do OGN Wrocław o wydanie warunków na przeprowadzenie przyłącza przez torowisko oraz zawrzeć umowę na pozostawienie nakładów w gruncie.	2022-07-15 10:51:17	Wanda Duliban - PKP S.A Oddział Gospodarowania Nie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy	brak uwag	2022-07-15 13:01:08	Damian Gadek - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA	brak uwag	2022-07-15 13:26:28	Tadeusz Dąbrowski DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
NETIA S.A.	W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią NETIA < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, prace poprzedzić wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywać pod nadzorem pracownika Netii. W miejscu skrzyżowania zabezpieczyć sieć Netii na koszt inwestora rurą ochronną dwudzielną (fi 160) min + 0,5	2022-07-18 12:03:03	Marek Rzęsa - NETIA S.A Sp. z o.o we Wrocławiu - o

	m poza obręb. Prace zabezpieczające sieci Netii podlegają odbiorom przez uprawnionych pracowników operatora. Nadzór jest płatny. 21 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić Netię mailem na adres nadzory@netia.pl		
EXATEL S.A.	brak uwag	2022-07-20 11:54:41	Mariusz Bystrosz - EXATEL S.A.
STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ŚRODOWISKA	brak uwag	2022-07-21 07:27:52	Sylvia Kasprzyk, Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Drogownictwa Referat Zarząd Dróg Powiatowych	brak uwag	2022-07-21 07:45:07	Ilona Uciurkiewicz, Zarząd Dróg Powiatowych w Jawo
"CIEPŁO- JAWOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Uzgadnia się z uwagami : prace w pobliżu sieci ciepłowniczej (na mapie zaznaczone jako kolizje K6 i K37) należącej do Ciepło-Jawor Sp. z o.o. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Projektowane kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z istniejącą siecią ciepłowniczą należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza sieć ciepłowniczą. Dla kabli SN należy zastosować średnice rur ochronnych minimum 160 mm.	2022-07-21 08:59:27	Grzegorz Zakrzewski- "CIEPŁO- JAWOR" Spółka z o.o u
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA	na terenach zamkniętych pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przyjmuje Wojewoda Dolnośląski.	2022-07-21 13:47:53	Małgorzata Jakimowicz, Starostwo Powiatowe

Komunikaty

Czas	Osoba	Komunikat	Przeczytane
2022-07-14 08:50:53	Izabela Łuczak	można e-maile: i.luczak@powiat-jawor.pl	☒
2022-07-14	~JANUSZ MICHAŁOWSKI	Poprawiłem plik DXF. Proszę o informację, jak mogę go przesłać do	☒

07:52:36	ELEKTROMAX	Państwa.	
2022-07-13 14:13:53	Izabela Łuczak	Dokładnie tak, podgrany plik występuje poza obszarem powiatu	☒
2022-07-13 13:46:28	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Proszę o doprecyzowanie uwagi dotyczącej pliku dxf, bo nie rozumiem. Czy granica opracowania zaznaczona przez geodetę wykracza poza obszar powiatu ?	☒
2022-07-13 12:18:37	Izabela Łuczak	Proszę o poprawie pliku dxf. ponieważ przesłany plik występuje poza obszarem powiatu.	☒
2022-07-13 11:44:34	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2022-07-13 08:36:08	Izabela Łuczak	Zgodnie z art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Z 2020 r., poz. 2052) złożony na naradę koordynacyjną projekt powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Na przedłożonej przez Pana propozycji projektu brak podpisu pod potwierdzeniem za zgodność z oryginałem. Projekt zostanie rozpatrzony po usunięciu błędów formalnych. Po uzupełnieniu proszę o złożenie prawidłowej dokumentacji.	☒
2022-07-13 08:15:17	PayByNet	Zarejestrowano wpłatę z usługi PayByNet	☒
2022-07-13 08:14:51	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Przesłano dokumenty/pliki	☒
2022-07-13 08:10:34	~JANUSZ MICHAŁOWSKI ELEKTROMAX	Wpłynął nowy wniosek ZUD	☒

Nowy komunikat:

