

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW CZ.3

15. Proszę o odpowiedź na pytanie:

"Jaki będzie termin wykonania zadania od momentu uprawomocnienia się decyzji na pozwolenie budowlane? Termin realizacji zadania jest wyznaczony na 15.10.2025r. W związku z uzgodnieniami PKP nie ma pewności kiedy będzie możliwe uzyskanie prawomocnej Decyzji".

Ad.15. Zamawiający informuje, że przy ustalaniu terminu wykonania prac wziął pod uwagę czas niezbędny na uprawomocnienie się decyzji pozwolenia na budowę i podtrzymuje podane w SIWZ terminy realizacji zadania.

16. Zwracam się z pytaniem, czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż ZKSN zgodnie z rysunkiem E-06? Czy jest to istniejące ZKSN do którego należy dobudować wyłącznik PPOŻ? Na PZT nie określono lokalizacji ZKSN.

Ad.16. Złącze kablowe typ ZK-SN/TPM-3/TZ jest urządzeniem projektowanym. Zaznaczono to na opisie rysunku E-06. Złącze będzie zlokalizowane przy wejściu do komory transformatorowej istniejącej stacji SN/nn kotłowni Kuziennicza.

17. Czy zamawiający dopuszcza złożenie wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach w wersji elektronicznej wraz ze składaną ofertą.

Ad.17. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach w wersji elektronicznej wraz ze składaną ofertą.

