

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW CZ.1

1. Proszę o informacje ze rury preizolowane które mają być zabudowane mogą być ze szwem?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią załącznika nr 10 do SIWZ tj. projektu budowlano-wykonawczego, dopuszczamy zastosowanie dla budowy sieci rur preizolowanych składających się z rur stalowych właściwych atestowanych ze szwem, wykonanych ze stali St 37.0 P235GH spełniających normy PN-EN 10217-2, PN-EN-10217-5. Odcinki sieci i przyłączy ciepłowniczych wewnątrz budynku oraz komór należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10216-2 zgodnie z odpowiednim typoszeregiem średnic zewnętrznych i grubości ścianek.

